

Veröffentlichungspflichten nach Thüringer Klimagesetz (ThürKlimaG), Fernwärme Verbrauchserfassung- und Abrechnungsverordnung (FFVAV) und den Allgemeinen Versorgungsbedingungen Fernwärme (AVBFernwärmeV)
Stand Januar 2022

Versorgungsgebiet	Primärenergiefaktor fp, nach AGFW FW 309-1 (05/2014)	Energieträgermix im Kalenderjahr 2021			Anteil erneuerbare Energien am Gesamtenergie- trägermix
		Strom	Erdgas	Heizöl	
Arnstadt Ost/ Am Dornheimer Berg	0,36	0 %	100 %	0 %	0 %
Arnstadt West/ Triniusstraße	0,67	0,3 %	99,7 %	0 %	0 %
Arnstadt Mitte/ Töpfengasse	0,53	0,6 %	99,4 %	0 %	0 %
Arnstadt Rabenhold/ Gehrener Straße	0,2 0,3 nach Kappung gemäß § 22 GEG	0,2 %	99,8 %	0 %	0 %
Arnstadt Mitte 2/ Fleischgasse	0,38	0 %	100 %	0 %	0 %
Stadtbrauerei/ Am Schalander	0,82	0,1 %	99,9 %	0 %	0 %

Versorgungsgebiet	Anteil Wärme aus hocheffizienter KWK	Netzverluste im Kalenderjahr 2021	Jährl. Treibhausgas- emissionen Kalenderjahr 2021	Kohlendioxidäquivalente nach AGFW Arbeitsblatt FW 309 Teil 1
Arnstadt Ost/ Am Dornheimer Berg	Der Anteil der Wärmeversorgung aus hocheffizienter Kraft-Wärme- Kopplung betrug im Kalenderjahr 2021 insgesamt 67,6 %.	1.827 MWh	6.800 t	0 g/kWh
Arnstadt West/ Triniusstraße		1.474 MWh	4.852 t	76 g/kWh
Arnstadt Mitte/ Töpfengasse		432 MWh	1.432 t	0 g/kWh
Arnstadt Rabenhold/ Gehrener Straße		941 MWh	1.644 t	0 g/kWh
Arnstadt Mitte 2/ Fleischgasse		154 MWh	574 t	0 g/kWh
Stadtbrauerei/ Am Schalander		55 MWh	462 t	67 g/kWh